Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»
РФ, 194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1 стр.1, офис 901

Информация для связи с изготовителем: тел.:+73462954710, E-mail:disp@ask.gpp.gazprom.ru
филиал Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, м.р-н Сургутский,
с.п. Солнечный, тер. Сургутский ЗСК, соор. 3

Сертификаты системы менеджмента
ISO 9001:2015 № 23.1294.026
Сертификат действителен до 14.12.2026 г.
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 23.1295.026
Сертификат действителен до 14.12.2026 г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 10-001037-24-ДТТУ

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ по ТУ 0251-083-00151638-2011 класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)
ТР ТС 013/2011
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.05799/23 по 26.02.2026
Код ОКПД2 19.20.21.335

Размер (объём) партии № 84: 12590,5 м³
№ партии: 84
НД на отбор пробы: ГОСТ 2517-2012
Место отбора пробы: РП ОГП РВС-12

Дата отбора пробы: 28.11.2024
Дата проведения испытаний: 28.11.2024
Дата изготовления продукта: 28.11.2024
Наличие присадок: цетаноповышающая
смазывающая

Цистерны: 51269033, 50725084, 51413755, 74999582, 54243878, 54027123, 54075940, 51830974, 51410959, 51482081

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по нормативному документу		Результат испытаний
		ТУ 0251-083-00151638-2011	ТР ТС 013/2011	
1. Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива	ГОСТ 3122	не менее 47	не менее 47	48
2. Цетановый индекс	ISO 4264	не менее 40	-	44,9
3. Фракционный состав: до температуры 180 °С, % (по объёму) до температуры 360 °С, % (по объёму) 95 % объемных перегоняются при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405 (автоматический метод)	 не более 25 не менее 95 -	 - - не выше 360	 21,4 98,4 319,6
4. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	1,20-4,00	-	1,524
5. Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066 (Метод Б)	не выше минус 34	-	минус 43
6. Предельная температура фильтруемости, дизельного топлива арктического, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 44	не выше минус 38	минус 49
7. Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	800-840	-	816,7
8. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8	2,8
9. Массовая доля серы (содержание серы), мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10	6,6
10. Температура вспышки, в закрытом тигле для зимнего и арктического дизельного топлива, °С	ГОСТ 6356	не ниже 30	не ниже 30	38
11. Коксуемость 10 %-го остатка разгонки, % (по массе)	ГОСТ 32392	не более 0,3	-	менее 0,1
12. Зольность, % (по массе)	ГОСТ 1461	не более 0,01	-	отсутствие
13. Содержание воды, мг/кг	ISO 12937	не более 200	-	менее 30
14. Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	не более 24	-	менее 12,0
15. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	ГОСТ 6321	Выдерживает Класс 1	-	Выдерживает Класс 1
16. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205	не более 25	-	1
17. Смазывающая способность (смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С), мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	432

Продукция соответствует:
-ТР ТС 013/2011 Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (с изменениями на 24 ноября 2023 года).
- ТУ 0251-083-00151638-2011 "Топливо дизельное Сургутского ЗСК. Технические условия" (с Изменениями № 1, 2, 3).

Лаборант химического анализа ЛТК ЦЗЛ — Коновалова Л. М.
На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 250/23/2 от 25122023 г.

Начальник ЦЗЛ — Белоусова Ю. С.
На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 250/23/2 от 25122023 г.

Дата оформления выдачи паспорта качества продукции: 29.11.2024 04:25